



			
1. Pkw-Stellplätze			
1.1	Ausweisung von 3 Pkw-Stellplätzen als sogenannte Behindertenparkplätze in der Nähe des Eingangs	✓	✓
1.2	Kommentar: Die Behindertenparkplätze befinden sich direkt vor dem Hoteleingang, sind jedoch nur 2,35m statt 3,50m breit.		
2. Zugang zum Betrieb			
2.1	Stufenlos	✓	✓
2.7	Durchgangsbreite der Eingangstür 108cm	✓	✓
2.8	Kommentar: Automatiktür		
3. Rezeption			
3.2	Rezeptionscounter oder -tisch <u>nicht</u> teilweise auf eine Höhe von 85cm abgesenkt, aber andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden	✓	✓
3.3	Kommentar: Rezeptionscounter an zwei Stellen auf 76cm abgesenkt.		
4. Flure			
4.1	Breite der Flure, die zu den Aufzügen führen: >150cm	✓	✓
4.2	Breite der Flure, die zu den Zimmern führen: >150cm	✓	✓
4.3	Breite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z.B. Speisebereich) führen: >150cm	✓	✓
5. Aufzug			
5.1	Zugang stufenlos	✓	✓
5.4	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 90cm		
5.5	Breite der Eingangstür des Aufzugs 90cm	✓	✓
5.6	Maße der Aufzugskabine 110cm breit, 210cm tief	✓	✓
5.7	Bedienelemente des Aufzugs unterste Höhe 80cm, oberste Höhe 88cm		
5.8	Bewegungsfläche vor dem Aufzug >150cm x >150cm	✓	✓
6. Zimmer			
6.4	Zugang über Aufzug oder sonstiges technisches Hilfsmittel	✓	✓
6.5	Durchgangsbreite der Zimmertür 90cm	✓	✓
6.6	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 90cm		
6.7	Bewegungsfläche vor dem Sanitärraum in den Zimmern 126cm x >150cm	✓	
6.8	Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes/ Bewegungsfläche im Zimmer allgemein 130cm x >150cm	✓	
6.9	Breite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 143cm	✓	
6.10	Breite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 59cm		
6.11	Breite des schmalsten Durchgangs innerhalb der Zimmer 87cm	✓	
6.12	Höhe der Liegefläche 48cm		
6.13	0 unterfahrbare Betten (mind. 15 cm hoch, über gesamte Bettbreite)	✓	
6.16	Kommentar: Kleiderstange höhenverstellbar, Bewegungsfläche vor dem		



	Schrank nur 59cm.		
--	-------------------	--	--

7. Sanitärraum im Zimmer



7.1	Zugang stufenlos	✓	✓
7.5	Durchgangsbreite der Tür zum Sanitärraum 94cm	✓	✓
7.6	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 90cm		
7.7	Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	✓	✓
7.10	Bewegungsfläche vor dem Waschtisch >150cm x >150cm	✓	✓
7.11	Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe von 67 cm beträgt 46cm	✓	✓
7.12	Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 78cm über dem Fußboden	✓	✓
7.13	im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	✓	✓
7.15	Bewegungsfläche vor dem WC-Becken >150cm x >150cm	✓	✓
7.16	Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken 26cm x >150cm		
7.17	Bewegungsfläche links neben dem WC-Becken 136 x >150cm	✓	
	Haltegriffe neben dem WC vorhanden		
7.21	rechts und links	✓	✓
7.22	Höhe (Oberkante): 77cm		
7.23	Hinausragen der Haltegriffe von 5cm über die WC-Beckenvorderkante		
7.24	Abstand der Haltegriffe voneinander 71cm	✓	✓
7.27	linker Haltegriff hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	✓	
7.28	Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48cm	✓	✓
7.29	Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	✓	✓
7.31	Bewegungsfläche der Dusche 140cm x 140cm	✓	
7.32	Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85cm über dem Fußboden	✓	✓
7.34	fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz vorhanden	✓	✓
7.35	sonstige Sitzmöglichkeit für die Dusche vorhanden		
7.36	Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 100cm erreichbar		
7.37	Notruf vorhanden		
7.39	Kommentar: Toiletten je nach Zimmer wahlweise von rechts oder links anfahrbar.		

8. Separate Gästetoilette



8.1	Zugang stufenlos	✓	✓
8.5	Durchgangsbreite der Tür zur Gästetoilette 94cm	✓	✓
8.6	Durchgangsbreite der schmalsten aller zu benutzenden Türen, Flure und Durchgänge 94cm		
8.7	Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	✓	✓
8.10	Bewegungsfläche vor dem Waschtisch 135cm x >150cm	✓	
8.11	Tiefe der Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe von 67 cm beträgt 48cm	✓	✓
8.12	Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) 79cm über dem Fußboden	✓	✓
8.13	im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	✓	✓
8.15	Bewegungsfläche vor dem WC-Becken 135cm x 150cm	✓	
8.16	Bewegungsfläche rechts neben dem WC-Becken 88cm x >150cm		
	Haltegriffe neben dem WC vorhanden		



8.21	rechts und links	✓	✓
8.22	Höhe (Oberkante): 75cm		
8.23	Hinausragen der Haltegriffe von 3cm über die WC-Beckenvorderkante		
8.24	Abstand der Haltegriffe voneinander 70cm	✓	✓
8.26	rechter Haltegriff hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	✓	
8.28	Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 49cm		
8.29	Notruf vorhanden		
8.31	Kommentar: die Gästetoilette befindet sich zwischen Rezeption und Tagungsraum im Erdgeschoss.		

9. Zugang zu Tagungs- und Veranstaltungsräumen



9.1	Stufenlos		
-----	-----------	--	--

10. Die oben aufgeführten Daten wurden erhoben für

10.2	Doppel- oder Zweibettzimmer, Zimmernummer: 105
------	--

Zusätzlich gibt es im Betrieb folgende Zimmer, die ähnliche Bedingungen erfüllen

10.6	Doppel- oder Zweibettzimmer, Zimmernummern 101-120
10.9	Kommentar: insgesamt erfüllen 18 Zimmer und 1 Suite mit 2 Betten ähnliche Bedingungen. Die Bäder sind z.T. spiegelverkehrt, in der Suite sind die Bewegungsflächen noch großzügiger; Aufbettungen sind möglich.

11. Fachkompetenz/ Service

11.1	Informationen über weitere barrierefreie Angebote in der Region können Gästen zur Verfügung gestellt werden
11.2	Informationen zur barrierefreien An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln können erteilt werden.
11.3	Transfer bzw. Abholung vom Bahnhof/ von der Bushaltestelle etc. ist möglich.
11.5	Kommentar: es stehen keine eigenen Fahrzeuge für Transferservice zur Verfügung, Großraumtaxi kann bestellt werden. Rollstuhlfahrer sollten umsetzbar sein.